

安全检查隐患整改或问题核销表

时间	隐患内容	整改措施	整改期限	检查人员	整改结果	完成时间	责任人
2026年 01月7日	甘C-15717消防车 泡沫液出液管泄露	加固	即改	王勤	即改	2026年1月7日	无
2026年 01月22日	二楼厨房暖气片漏水	更换	即改	王勤	已整改	2026年1月22日	王勤
2026年 01月24日	无	无	无	无	无	无	无
2026年 01月25日	甘C-16661消防车 顶备用泡沫液桶老化漏液	更换	即改	王勤	已整改	2026年1月25日	王勤