

“三抓三促”进行时

2024年全员全岗位消防培训和实操演练4月份评估表

单位：保卫部应急救援大队

填报时间：2024年4月30日

序号	演练单位	演练部位	演练时间	抽查组人员	演练效果	存在的问题	整改措施	现场照片	备注
1	电线电缆有限公司	铜杆线事业部甲班	2024.4.27	张镇、王彦平、韩东润、刘俊良	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	1. 火情第一发现人未第一时间报火警，未第一时间扑救初起火灾；警戒组行动迟缓。 2. 实操层面：灭火器使用不正确，不熟练，心肺复苏培训地点设置不当。 3. 培训层面：岗位人员对消防安全“四懂四会”“五个第一”等应知应会知识熟练掌握。	1. 加强员工消防培训教育； 2. 加强灭火器实操演练。	无	
2	金川新材料	金通储能	2024.4.23	张镇、赵杰、韩东润、刘俊良	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	1. 方案层面：方案可实施性不强；火情第一发现人未第一时间报火警，未第一时间扑救初起火灾；疏散引导组未正确组织疏散：组织疏散时未正确判定风向，引导人员向下风向疏散，疏散方向及路径错误。演练效果不好。 2. 实操层面：扑救人员对消防器材不能正确使用，灭火器及消防水枪使用不当，没有达到灭火效果。 3. 培训层面：岗位人员对消防安全“四懂四会”“五个第一”等应知应会知识没有熟练掌握，全员全岗	1. 对照《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》修改演练方案； 2. 加强员工灭火器材实操培训	无	

负责人：张镇

填报人：余泉