

## 安全检查隐患整改或问题核销表

时间	隐患内容	整改措施	整改期限	检查人员	整改结果	完成时间	责任人
2025年 12月6日	无	无	无	无	无	无	无
2025年 12月13日	洗漱间电源线裸露未穿管，存在安全隐患	穿管整改	即改	王勤	已整改	2025年12月13日	王勤
2025年 12月18日	无	无	无	无	无	无	无
2025年 12月21日	三中队空气压缩机由于充气间无采暖低温导致启动困难	临时将空压机搬至大厅存放	即改	王勤	已整改	2025年12月21日	王勤