

安全检查隐患整改或问题核销表

时间	隐患内容	整改措施	整改期限	检查人员	整改结果	完成时间	责任人
2025年 11月6日	甘C-16661号消防车发动机故障灯亮，存在安全隐患	已上报大队，等待修复	等待修复	马明 王金瑞	待修		马明 王金瑞
2025年 11月8日	无	无	无	无	无	无	无
2025年 11月11日	无	无	无	无	无	无	无
2025年 11月28日	三中队氧气呼吸器气瓶密封垫普遍老化严重，存在安全隐患	已上报大队	待处理	王勤 崔小伟	待修		王勤 崔小伟