



“三抓三促”进行时

2025年全员全岗位消防培训和实操演练4-12月份评估表

单位：保卫部应急救援大队

填报时间：2025年12月30日

序号	演练单位	演练部位	演练时间	抽查组人员	演练效果	存在的问题	整改措施	现场照片	备注
1	工程建设有限	三厂区高品质镍基新材料项目	2025.4.25	公司 张镇、 韩东润、 赵杰	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 烟雾弹发生器放置位置不合理 2. 个别人员防护不到位	1, 合理设置烟雾弹发生器位置，避免发生事故。 2. 加强参演人员培训力度，确保演练时的人身安全。		
2	工程建设有限公司	维检修项目部	2025.4.22	张镇、 韩东润、 赵杰	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 未将使用获得灭火器横置	1. 每次使用完的灭火器要将其横置，避免后面参与灭火的重复使用，耽误初级火灾的扑救；		

3	电线电缆有限公司	电缆事业部	2025. 4. 26	余泉、王彦平、刘俊良	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	<p>实操层面：</p> <p>1. 第一梯队与第二梯队衔接不流畅。</p> <p>2. 报警环节有漏项。</p>	<p>1. 增加演练频次，达到流畅衔接。</p> <p>2. 加强消防知识学习。</p>		
4	铜贵公司	铜盐分厂	2025. 5. 16	余泉、王彦平、韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	<p>实操层面：</p> <p>1. 灭火器实操灭火时距离过近</p>	<p>1. 实操演练时注意灭火距离保持在3-5米</p>		
4	职工医院	住院部地下停车场	2025. 5. 23	张镇、刘俊良、韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	<p>实操层面：</p> <p>1. 防烟楼梯间防火门未关闭；</p> <p>2. 微型消防站人员未向总指挥汇报人员到达情况</p>	<p>1. 发生火灾后要第一时间关闭防火门，防止烟气进入楼梯间。</p> <p>2. 微型消防站人员灭火后必须要汇报人员情况。</p>		



5	镍盐有限公司	金柯分厂	2025. 5. 23	余泉、 赵杰 韩东润 王彦平	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 未将使用获得灭火器横置	1. 每次使用完的灭火器要将其横置，避免后面参与灭火的重复使用，耽误初级火灾的扑救；		
6	商务中心	一招	2025. 6. 20	张镇、 赵杰 韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 个别人员防护不到位	1. 加强参演人员培训力度，确保演练时的人身安全。		
7	居佳农业有限公司	第六幼儿园	2025. 6. 20	张镇、 赵杰 韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 未将使用获得灭火器横置	1. 每次使用完的灭火器要将其横置，避免后面参与灭火的重复使用，耽误初级火灾的扑救；		

8	兰州金川新材料公司	材料一厂	2025.6.21	张镇、赵杰 韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 灭火小组队员空气呼吸机腰带未固定	1. 穿戴好防护装备后要仔细检查后再进行灭火等操作。		原定八月份演练，提前到六月份
9	镍冶炼厂	加压浸出车间	2025.7.15	余泉、王彦平 刘俊	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 个别人员防护不到位 2. 未将使用获得灭火器横置	1. 加强参演人员培训力度，确保演练时的人身安全。 2. 每次使用完的灭火器要将其横置，避免后面参与灭火的重复使用，耽误初级火灾的扑救；		
10	镍冶炼厂	闪速炉车间	2025.7.15	余泉、王彦平 刘俊良	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 第一梯队与第二梯队衔接不流畅。	1. 增加演练频次，达到流畅衔接。		

11	化工新材料有限公司	PVC事业部	2025. 6. 23	余泉 王彦平 刘俊良	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 集结速度慢，未能达到三分钟	1. 加大培训力度，增加演练频次。		
12	金昌水泥有限责任公司	氨碱源	2025. 8. 24	刘俊良 王彦平	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 集结速度慢，未能达到三分钟	1. 提高相关管理人员对演练的重视程度； 2. 加大培训力度，增加演练频次。		
13	铜贵有限公司	永昌铜业公司	2025. 9. 28	余泉 赵杰 王荣博	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果一般。	实操层面： 1. 巡查人员确认动作散漫； 2. 第一梯队灭火时站在下风向位	1. 提高相关管理人员对演练的重视程度； 2. 加大培训力度，增加演练频次。		

14	居家生态农业公司	人才公寓	2025. 9. 29	余泉 赵杰 韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 第一梯队灭火后未关闭着火房间门	1. 灭火后不关闭起火部位门，容易导致烟气扩散。加强培训，尤其要注重细节。	
15	职工培训中心	技师学院	2025. 11. 14	余泉 刘玉平 王荣博 韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 灭火小组对灭火器使用不熟练、使用后未横置地面。	1. 加强培训力度，每次使用完的灭火器要将其横置，避免后面参与灭火的重复使用，耽误初级火灾的扑救；	
16	工程建设公司	第二建筑公司	2025. 10. 22	余泉 赵杰 王荣博 韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果一般。	实操层面： 1. 没有对初级火灾进行扑救 应知应会层面： 1. 个别人应知应会不熟练。	1. 演练开始前进行桌面推演，切实做到按方案演练。 2. 采用多种形式进行学习。	

17	检测中心	外检车间	2025. 11. 25	余泉 刘玉平 王荣博 韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果一般。	实操层面： 1. 灭火小组灭火后使用后未横置地面。 2. 救援小组未使用担架救治伤员。	1. 每次使用完的灭火器要将其横置，避免后面参与灭火的重复使用，耽误初级火灾的扑救； 2. 正确使用担架能使伤员避免二次伤害。	
18	镍都实业公司	塑胶科技公司	2025. 11. 19	余泉 赵杰 韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 个别人员防护不到位	1. 加强参演人员培训力度，确保演练时的人身安全。	
19	选矿厂	二选矿车间	2025. 11. 27	余泉 赵杰 王荣博 韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 灭火小组灭火后使用后未横置地面。	1. 每次使用完的灭火器要将其横置，避免后面参与灭火的重复使用，耽误初级火灾的扑救	

20	二矿区	采三工区	2025.12.16	余泉 赵杰 韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	实操层面： 1. 灭火小组灭火后使用后未横置地面。 2. 第二梯队没做好个人防护。	1. 每次使用完的灭火器要将其横置，避免后面参与灭火的重复使用，耽误初级火灾的扑救。 2. 加强参演人员培训力度，确保演练时的人身安全。		
21	二矿区	采四工区	2025.12.16	余泉 赵杰 韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	应知应会层面： 1. 个别人应知应会不熟知。	1. 采用多种形式进行学习		

负责人：张镇

填报人：韩东润