

2023年全员全岗位消防培训和实操演练4月份评估表

单位：保卫部应急救援大队

填报时间：2023.4.28

序号	演练单位	演练部位	演练时间	抽查组人员	演练效果	存在的问题	整改措施	现场照片	备注
1	电线电缆厂	电缆事业部	2023.4.18	段俊禄、张镇、赵杰、韩东润	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 方案方面：方案可实施性较强。 2. 实操层面：灭火器使用不正确，不熟练。 3. 培训层面：岗位人员对消防安全“四懂四会”“五个第一”等应知应会知识熟练掌握。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强员工消防培训教育； 2. 加强灭火器实操演练。 		
2	热电有限公司	热电二分厂脱硫燃运班	2023.4.21	张镇、王彦平、韩东润、刘俊良	做到了领导高度重视、方案编制规范、风险辨识到位、场景设置合理、组织机构健全、职责分工明确、物资准备充足、员工培训到位、演练过程流畅、演练效果较好。	<ol style="list-style-type: none"> 1、方案层面：方案可实施性不强：组织机构缺少警戒组，未第一时间扑救初起火灾，组织疏散时现场疏散出口被封堵。 2、实操层面：现场部分室内消火栓栓口管道未固定，影响正常使用。 3、培训层面：岗位人员对消防安全“四懂四会”“五个第一”等应知应会知识没有熟练掌握，全员全岗位消防安全培训不到位。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对照《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》修改演练方案； 2. 加强员工灭火器材实操培训 		

负责人：刘玉平

填报人：余泉