

全员全岗位消防培训和实操演练记录评估表

单位/部门: ~~金泥干波2厂~~ 停炉部

Q/YSJO-JL-105

演练单位名称	金泥干波2厂	演练地点	
督查、抽查组	第2组	演练时间	2024.8.23
组 长		组 员	刘俊良 郑平
演练类别	消防演练	受检部门签字	郝锦
演练过程如实记录(时间、人员、指令、行动等)	8:53开始. 9:02结束 8:53 现场人员发现火情并报警 8:55 现场人员2分钟内完成灭火 8:57. 消防人员进行应急处置		
预案适宜性充分性评审	适宜性: ☒全部能够执行 ☐执行过程不够顺利 ☐明显不适宜 充分性: ☐完全满足应急需要 ☒基本满足需要完善 ☐不充分, 必须修改		
演练效果评审	人员到位及职责	☐迅速准确 ☒基本按时到位 ☐个别人员不到位 ☐重点部位人员不到位 ☒职责明确, 操作熟练 ☐职责明确, 操作不够熟练 ☐职责不明, 操作不熟练	
	现场准备及防护	☒现场物资充分, 全部有效 ☐现场准备不充分 ☐现场物资严重心缺乏 ☒全部人员防护到位 ☐个别人员防护不到位 ☐大部分人员防护不到位	
	报告与协调组织	☐报告及时 ☐联系不上 ☐准确、高效 ☒协调基本顺利, 能满足要求 ☐效率低, 有待改进	
	效果评价	☒达到预期目标 ☐基本达到目的, 部分环节有待改进 ☐没有达到目标, 须重新演练	
存在问题和改进	报警不规范. 消防培训“四会”“五个第一”掌握不熟练. 培训不到位.		